



Manual de Operação, Instalação e Manutenção

LCI
VENTILADORES

Sumário

1.	<i>Introdução e Conceitos Básicos</i>	3
1.1.	<i>Nomenclatura e Definições</i>	3
1.2.	<i>Similaridades</i>	4
1.2.1.	<i>Chapas de aço carbono</i>	4
1.2.2.	<i>Mancais</i>	4
1.2.3.	<i>Acoplamentos</i>	4
2.	<i>Lista de Peças Sobressalentes recomendadas para partida (por unidade)</i>	5
2.1.	<i>Arranjo 4</i>	5
2.2.	<i>Arranjos 3 e 12</i>	5
2.3.	<i>Arranjos 7 e 8</i>	5
3.	<i>Despacho</i>	10
4.	<i>Transporte</i>	10
5.	<i>Recebimento</i>	10
6.	<i>Desembarque</i>	10
7.	<i>Manuseio, Montagem e Instalação</i>	11
7.1.	<i>Precauções de Segurança</i>	11
7.2.	<i>Unidades Completamente Montadas</i>	11
7.3.	<i>Unidades Parcialmente Montadas</i>	11
8.	<i>Armazenagem (a partir do décimo quinto dia)</i>	12
9.	<i>Instalação (bases, fundações e coxins)</i>	13
10.	<i>Montagem de partes soltas</i>	16
10.1.	<i>Cones de Entrada</i>	16
10.2.	<i>Registros</i>	16
10.3.	<i>Acoplamento</i>	18
10.4.	<i>Acionamento por Polias e Correias</i>	20
10.5.	<i>Mancais e rolamentos</i>	22
11.	<i>Início de operação</i>	30
11.1.	<i>Check list de partida</i>	30
11.2.	<i>Monitoramento de operação (parâmetros)</i>	31
11.3.	<i>Lista de causas e efeitos</i>	32
12.	<i>Manutenção (O que checar e como trocar)</i>	33
12.1.	<i>Rotor</i>	33
12.2.	<i>Motor Elétrico</i>	34
13.	<i>Cuidados com o Meio Ambiente</i>	35
14.	<i>Histórico das Revisões</i>	37

1. Introdução e Conceitos Básicos

Conceito

Ventiladores Centrífugos são máquinas rotativas, deslocadoras volumétricas de fluidos gasosos.

Têm como características principais para sua seleção o volume do fluido e a pressão a ser vencida para este deslocamento. Coadjuvantes a estas duas características estão a densidade (peso específico) e a agressividade do fluido deslocado.

Embasados nestas informações, advindas do processo do cliente, é executado o projeto para o equipamento.

É importante, portanto, a utilização do equipamento nas condições projetadas. Em caso de remanejamento do equipamento, informar à LCI Ventiladores para adequação de sua operação.

1.1. Nomenclatura e Definições

Vazão: Volume de fluido deslocado considerado na entrada do ventilador

Pressão estática: energia decorrente da compressão do fluido

Pressão dinâmica: energia decorrente da velocidade do fluido

Pressão total: soma entre as pressões estática e dinâmica

Potência motora: potência disponível na ponta de eixo do motor

Potência absorvida pelo ventilador: potência solicitada na ponta de eixo do ventilador

Rotação crítica do eixo: é a rotação que coincide com a primeira frequência natural do eixo.

Trabalhar nesta rotação é colocar o conjunto em ressonância e se aproximar dela amplifica qualquer vibração residual existente. Operar um ventilador nesta rotação é por em risco a integridade estrutural do mesmo.

Zona de bombeamento ou instabilidade: região da curva de desempenho do ventilador, próximo ao seu pico máximo de pressão estática, onde ocorre uma variação considerável de vazão de forma cíclica dentro de uma mesma faixa de pressão estática. Operar um ventilador nesta faixa é por em risco a integridade estrutural do mesmo, bem como a de qualquer equipamento conectado a ele.

FDT e Desenho de Conjunto Geral: A Folha de dados técnicos (FDT) é, usualmente, fornecida juntamente com o desenho de conjunto certificado, estão nela contidos todos os dados complementares ao entendimento e utilização deste manual.

1.2. Similaridades

Os materiais e componentes empregados nos ventiladores estão sujeitos a disponibilidade do mercado e podem variar, sem prejuízo de qualidade, de acordo com cada projeto no tempo.

Especificação e fabricante são rigorosamente seguidos onde indicados.

Componentes especiais podem estar no fornecimento e suas documentações serão disponibilizadas no Databook final do equipamento.

1.2.1. Chapas de aço carbono

Chapas SAE 1010/20 podem ser SAE 1010 e suas variações até SAE 1020, ASTM A36, ASTM A572 e Civil 300.

Chapas SAC 350 podem ser USI SAC-350, ASTM A588 e COS-AR-COR 350.

Chapas SAR 80 podem ser WELDOX 700, STRENGTH 700, SAR 80T e Quend 700.

Chapas AR 400 podem ser HARDOX 400/450/500, USI AR 360/400 e Quard 450/500 NLMK.

1.2.2. Mancais

Os modelos de mancais utilizados na LCI são os de prefixo SNH que estão em conformidade com o modelo SNL da SKF.

A tolerância interna do mancal para rolamentos autocompensadores de rolos é o H7, podendo ser utilizado o G7 (padrão SKF). Para o rolamento CARB deve ser utilizada a tolerância K7.

A vedação da caixa é padrão TSN G (TG) podendo ser utilizado a TSN L da SKF.

Os mancais lubrificados à óleo podem ser do tipo SOFN com tampas ou SONL bipartidos.

Consulte o desenho de conjunto para identificar o modelo pertinente.

1.2.3. Acoplamentos

Os acoplamentos padrões empregados pela LCI são usualmente:

- Elásticos, tipo GE ou sua variação GG com parafusos podendo ser VULKAN ou similar.
- Grade metálica, tipo T10 podendo ser FALK ou similar.

Consulte o desenho de conjunto para identificar o modelo pertinente.

2. Lista de Peças Sobressalentes recomendadas para partida (por unidade)

Consulte o desenho de conjunto para identificar o modelo pertinente.

2.1. Arranjo 4

Ventiladores com o rotor acoplado diretamente na ponta de eixo do motor

- ☐ Rolamentos do motor elétrico (ver especificação do fabricante)

2.2. Arranjos 3 e 12

Ventiladores acionados por polias e correias

- ☐ Rolamentos do motor elétrico (ver especificação do fabricante)
- ☐ 1 Jogo de correias perfil Super HC (séries iguais preferencialmente)
- ☐ 2 Caixas para mancais
- ☐ 1 Rolamentos série C 22 (CARB) "C3", quando aplicável
- ☐ 1 ou 2 Rolamentos série 22 autocompensadores de rolos com furo cônico e folga "C3"
- ☐ 1 Bucha cônica série H E/L, quando aplicável (para rolamento CARB)
- ☐ 1 ou 2 Buchas cônicas série H (para rolamento série 22)

2.3. Arranjos 7 e 8


Ventiladores acionados com acoplamento elástico (rotação direta do motor)

Rolamentos do motor elétrico (ver especificação do fabricante)

- ☐ 1 Acoplamento elástico (elemento flexível metálico ou plástico)
- ☐ 2 Caixas para mancais
- ☐ 1 Rolamentos série C 22 (CARB) "C3", quando aplicável
- ☐ 1 ou 2 Rolamentos série 22 autocompensadores de rolos com furo cônico e folga "C3"
- ☐ 1 Bucha cônica série H E/L, quando aplicável (para rolamento CARB)
- ☐ 1 ou 2 Buchas cônicas série H (para rolamento série 22)

Nossos ventiladores são fornecidos em duas opções de solução de rolamentos e caixas, uma com um rolamento CARB no lado livre axialmente e um rolamento Explorer série 22 no lado bloqueado e a outra opção com os dois rolamentos Explorer série 22, no primeiro caso as folgas de caixa são K7, que não permite o deslizamento da capa externa dos rolamentos e no segundo H7, para permitir o deslocamento axial do lado livre. Verifique a sua solução no desenho de arranjo geral e folha de dados técnicos.


Arranjo 1 e 12



VENTILADOR ARRANJO 12

Fig. 2 – Montagem Ventilador Arranjo 12

Arranjo 8



VENTILADOR ARRANJO 8

Fig. 3 - Montagem Ventilador Arranjo 08

Arranjos 3 e 7




Fig. 4 – Montagem Ventilador Arranjo 03 e 07

3. Despacho

Usualmente, nossos equipamentos são enviados completamente montados, com exceção aos casos de limites do veículo transportador ou restrições da malha rodoviária. Nestes casos os volumes se dividem da seguinte forma:

- Carcaça: uma, duas ou três partes.
- Eixo e mancais montados sobre o cavalete (uma das partes da carcaça).
- Registros retangulares, radiais, telas de proteção, etc.
- Materiais para montagem em campo: parafusos, vedações, acoplamentos, polias e correias, chumbadores, atuadores, coxins e etc. são despachados em caixa de madeira.
- Motores especiais, acoplamentos, atuadores e outros fornecimentos especiais podem ser entregues diretamente dos sub-fornecedores.
- Uma lista de despacho é fornecida em situações mais complexas.

4. Transporte

No processo de despacho em nossa fábrica, todo cuidado é tomado, apesar disto, existe a possibilidade de danos no decorrer do transporte, por este motivo recomendamos a escolha de uma empresa capacitada para realizar este serviço, bem como, sempre que possível, a contratação de seguro.

5. Recebimento

Todo o equipamento deve ser vistoriado no ato de seu recebimento, a fim de ser verificada a existência de danos ou falta de materiais. Qualquer anormalidade deve ser imediatamente comunicada ao responsável pelo transporte.

6. Desembarque

Todos os ventiladores devem ser manuseados com cuidado para evitar danos aos mancais, conjunto girante e ao revestimento que por ventura venha a ter.

Após o descarregamento e antes de colocar o equipamento em funcionamento, o primeiro cuidado a ser tomado é o de girar o rotor com a mão para a verificação de possíveis travamentos (as correias devem ser soltas para esta checagem – Arranjo 3 e 12).

Caso exista qualquer travamento as causas prováveis poderão ser:

- Deslocamento dos mancais, com conseqüente desalinhamento.

- Partes amassadas (cone, rotor, carcaça ou eixo).
- Corpo estranho dentro da carcaça.

Qualquer que seja a causa, mesmo que aparentemente de fácil solução, o fato deve ser comunicado à LCI Ventiladores para a correta orientação.

7. Manuseio, Montagem e Instalação

7.1. Precauções de Segurança

Antes de iniciar a montagem atentar para as recomendações de segurança abaixo:

- 1º. Utilizar EPI's de acordo com a legislação vigente no país.
- 2º. Bloqueie o fluxo de ar na entrada e na saída do ventilador ou dutos do sistema para evitar a rotação do conjunto girante durante a intervenção.
- 3º. Certifique-se que o motor elétrico está isolado da rede elétrica e que permanecerá dessa forma até o final do trabalho.
- 4º. Feche as aberturas de tubulações verticais para prevenir contra queda de objetos.
- 5º. Instale todas as proteções de partes girantes antes de acionar o motor elétrico.

7.2. Unidades Completamente Montadas

O ventilador completamente montado deve ser içado através dos olhais, pontos de pega ou por estrados de madeira localizados inferiormente a sua base, com todo o cuidado para evitar quedas o que pode até inutilizar o equipamento. As proteções das partes soltas e mancais devem ser removidas.

7.3. Unidades Parcialmente Montadas

Cuidados especiais para os componentes desmontados:

As ilustrações que se seguem mostram a forma correta de manuseio. Os pecados capitais estão aqui listados:

- *Nunca* amarrar cabos de aço, cordas ou correntes nas partes do eixo onde posteriormente serão montados mancais, luvas, polias e rotor.
- *Nunca* suspender o rotor pelas palhetas ou pelo cone/cones de entrada.
- *Nunca* rolar o rotor / eixo no chão. (Se for necessário, forre o piso com madeira).

- *Nunca* permitir que o peso do conjunto girante apoie-se sobre uma das laterais da carcaça.




Fig. 5 – Forma de manuseio de rotores duplos




Fig. 6 – Forma de manuseio de rotores simples

8. Armazenagem (a partir do décimo quinto dia)

- Preencher os mancais completamente com graxa.
- Aplicar óleo de alta viscosidade ou anti-corrosivo nas partes usinadas, tais como eixo, acoplamento etc..
- Cobrir o equipamento e/ou acessórios com lona impermeável.
- Calçar e bloquear o rotor de modo a evitar movimentos abruptos.
- Girar o rotor 450 ° semanalmente.
- Não depositar sobre o equipamento e/ou acessórios qualquer material.

9. Instalação (bases, fundações e coxins)

A base para fixação do ventilador é de fundamental importância tanto para a vida útil de seus componentes (conjunto girante, mancais, correias, acoplamento e motor), como no nível de ruído.

A fundação em concreto deverá ser projetada e calculada de acordo com os últimos conhecimentos tecnológicos em fundações de máquinas rotativas utilizando as informações técnicas abaixo listadas.

- Os contornos da base mostrados nos desenhos de conjunto são apenas orientativos com pelo menos 100 mm maior no seu contorno, evitando assim trincas quando do aperto dos chumbadores, porem os eixos indicados devem ser respeitados.
- As bases de concreto deverão absorver todos os esforços dinâmicos e estáticos presentes. Suas frequências naturais não deverão coincidir com as rotações do ventilador e do motor. Recomendamos que o peso mínimo da base deva ser quatro vezes o peso do equipamento.
- O modelo calculado de frequências naturais, deverá ter três graus de liberdade (vertical, lateral e rocking acoplados).
- As constantes de mola e amortecimentos da interação do solo (e/ou estacas), com o bloco de concreto, deverão ser calculadas de acordo com as características do terreno. O subsolo deve ser o suficientemente compacto para não permitir o assentamento posterior da base.
- É extremamente necessário prever acompanhamento de montagem durante os nivelamentos de pedestais e bases metálicas no concreto, para verificações e confirmações de alinhamentos, antes da execução do graute (grout) do concreto.
- Posteriormente verificar os alinhamentos dos mancais individualmente na montagem.

Os dois tipos de fixação utilizados são os seguintes:




Fig. 7 - Chumbador gancho de ancoragem





Fig. 8 - Chumbador tirante

O nivelamento da base deve ser feito antes da execução do graute de forma a permitir um perfeito assentamento da base metálica sem torção, evitando assim o desalinhamento de mancais e motor.



Não utilize o próprio chumbador para esse alinhamento, apoie a base sobre calços independentes instalados ao concreto.



Fig. 09 – Alinhamento correto do ventilador com “cavas” para espera do chumbador.

Quando chumbadores de gancho (Fig. 7) sempre ancore-os na ferragem da base de concreto no fundo da cavidade antes de preencher com graute.



Fig. 10 – Chumbador ancorado à ferragem do concreto

Em arranjo biapoiado (Arranjo 3 ou 7) verifique o alinhamento do chassi e pedestal antes da execução do graute e da montagem do conjunto girante.



Fig. 11 – Verificar alinhamento entre as bases de mancal e motor.

A massa de graute deve ser feita após alinhamento de todas as bases e colocação dos chumbadores e deve preencher toda parte inferior das bases não permitindo áreas vazias.

Execute o torque nos chumbadores após cura completa do graute.

Estruturas e suportes metálicos não são recomendados, porém se necessário, devem ser adequadamente projetadas para suportar as cargas estáticas e dinâmicas, levando em consideração a frequência da máquina.

Máquinas recebidas completamente desmontadas deverão ter sua base fixada antes da montagem e alinhamento final.

Coxins de borracha e/ou molas são de aplicação complexa em ventiladores e dependem, para seu efeito pleno, de fatores como a distribuição de cargas de forma simétrica, grau de rigidez (ou liberdade) da base metálica e frequência de trabalho.

Por este motivo não recomendamos a utilização destes artifícios sem um estudo profundo do assunto. Em caso da necessidade de utilizá-los, contate a LCI Ventiladores impreterivelmente.

Em hipótese alguma, preencha os cavaletes com concreto, esta medida com fins de diminuir a vibração causa sérios danos aos mancais, podendo levar a um grave acidente. A vibração é um sinalizador de que algo está errado, contate-nos antes de providências extremas.

10. Montagem de partes soltas

10.1. Cones de Entrada

Mesmo, na maioria dos casos, enviados montados na carcaça, por serem de suma importância para a obtenção do perfeito desempenho do equipamento, faz-se necessário a checagem das folgas de montagem conforme ilustração abaixo. As medidas e tolerâncias encontram-se no desenho de conjunto do equipamento.




Fig. 12 – Ajustes de cone de entrada e rotor

10.2. Registros

Os registros possuem palhetas apoiadas sobre mancais flangeados à carcaça. Esses mancais já são lubrificados na quantidade exata de graxa suficiente para condições normais de trabalho dispensando qualquer relubrificação.

Porém, em condições adversas de contaminação, temperatura alta ou muito baixa esse mancais possuem pino graxeiro para relubrificação.

Recomenda-se o uso de graxa silicônica observando a temperatura de operação do equipamento.

- Tipos de Registro
 - Veneziana retangular com pás paralelas

Para utilização em caixas de entrada de ar (*Inlet Box*), frequentemente para controle de vazão, também usado na função de isolamento do equipamento para partida. Tendo como princípio o turbilhonamento do ar na entrada do rotor, além do controle de vazão, propicia uma considerável economia energética.

- Veneziana retangular com pás opostas

Utilizado na descarga dos ventiladores, tendo como principal função o isolamento do equipamento para partida, podendo ser utilizado também como controlador de vazão, embora com menos eficiência que o de palhetas paralelas na entrada, principalmente para grandes restrições de vazão, não propicia o ganho energético. Em casos específicos, dependendo da aplicação e função dos ventiladores, são fornecidas também para inlet box.

- Veneziana Radial

Frequentemente utilizado no controle de vazão, também usado na função de isolamento do equipamento para partida. Tendo como princípio o cicloneamento do ar na entrada do rotor, além do controle de vazão, propicia economia energética.

- Borboleta

Utilizado somente para isolamento do ventilador para a partida. A localização dos mesmos deve estar distante dos flanges de entrada ou saída do ventilador, a pelo menos, duas vezes e meia o diâmetro equivalente a área de entrada ou saída do ventilador para evitar perda de desempenho.

- Gaveta ou Guilhotina

Utilizado somente para isolamento do ventilador para a partida. Nunca deve ser utilizado para o controle de vazão, quando junto aos bocais de entrada e saída.

A seguir mostramos ilustrações sobre as formas corretas de instalação de registros. Siga- as sempre:




Fig. 13 – Sentido das palhetas registro retangular




Fig. 14 – Sentido palhetas registro radial

- Operação com registros fechados ou quase fechados.



Não operar o ventilador com o registro completamente fechado por períodos muito longos.

A operação com registro fechado pode causar trincas na carcaça, caixa de entrada ou tubulação do sistema devido à vibração excessiva do equipamento.

A abertura inferior à 25°, seja o registro de pás paralelas ou intercaladas, não deve ser utilizada para controle de vazão por longos períodos.

10.3. Acoplamento

Cada tipo de acoplamento possui tolerâncias admissíveis para alinhamento estabelecidas pelo fabricante. Essas tolerâncias são garantias mecânicas dos acoplamentos e não garantem limites adequados de vibração ao ventilador.

O alinhamento do ventilador deve ser feito entre os eixos (ventilador/motor) utilizando instrumentos adequados como relógio comparador ou instrumento de alinhamento a laser.

O eixo do ventilador deve ser alinhado axialmente e radialmente com o eixo do motor.

As tolerâncias de alinhamento entre os eixos (conforme SKF Shaft Alignment tool TKSA 20) devem ser conforme abaixo:

				
rpm	mm/100 mm	mm	0.001"/1"	0.001"
0 - 1000	0.10	0.13	1.0	5.1
1000 - 2000	0.08	0.10	0.8	3.9
2000 - 3000	0.07	0.07	0.7	2.8
3000 - 4000	0.06	0.05	0.6	2.0
4000 - 6000	0.05	0.03	0.5	1.2

Fig. 15 – Desalinhamento aceitável de acordo com a rotação do equipamento



Verifique periodicamente o alinhamento dos acoplamentos.

• Acoplamento Elástico




Fig. 16 - Acoplamento elástico convencional




Tabela 20		DADOS PARA INSTALAÇÃO (Medidas em milímetros)				
Tamanho	folga	Limites de alinhamento		Torque de aperto/paraf (Kgf x m)	Rotação (rpm)	Peso da Graxa (Kg)
		Paralelo (max)	Angular (max)			
1020T	3,2	0,15	0,08	1,15	4.500	0,03
1030T	3,2	0,15	0,08	1,15	4.500	0,04
1040T	3,2	0,15	0,08	1,15	4.500	0,05
1050T	3,2	0,20	0,10	2,30	4.500	0,07
1060T	3,2	0,20	0,12	2,30	4.350	0,09
1070T	3,2	0,20	0,12	2,30	4.125	0,11
1080T	3,2	0,20	0,15	2,30	3.600	0,17
1090T	3,2	0,20	0,18	2,30	3.600	0,25
1100T	4,8	0,25	0,20	3,00	2.440	0,43
1110T	4,8	0,25	0,23	3,00	2.250	0,50
1120T	6,4	0,28	0,25	7,50	2.025	0,73
1130T	6,4	0,28	0,30	7,50	1.800	0,91
1140T	6,4	0,28	0,33	7,50	1.650	1,13

Fig. 17 - Acoplamento de grade elástica

• Acoplamento por engrenagens

Acoplamentos por engrenagens mal alinhados dão origem a solavancos, os quais provocam vibrações na própria transmissão e no motor.

Cumpri cuidar, portanto, para que os eixos fiquem em alinhamento perfeito, rigorosamente paralelo no caso de engrenagens retas e em ângulo certo no caso de engrenagens cônicas ou helicoidais.

O engrenamento perfeito poderá ser controlado com inserção de uma tira de papel, na qual apareça uma volta, o decalque de todos os dentes.

10.4. Acionamento por Polias e Correias

Quando uma relação de velocidade é necessária a transmissão por correia é a mais frequentemente utilizada.

Para montagem de polias em pontas de eixo com rasgos de chaveta e furo roscado na ponta, a mesma deve ser encaixada até na metade do rasgo da chaveta apenas com esforço manual do montador.

Para eixos sem furo roscado, recomenda-se aquecer a polia até cerca de 80°C ou utilizar dispositivos adequados.

Deve-se evitar o uso de martelo na montagem de polias.

O posicionamento correto da polia é mostrado na figura abaixo.



Fig. 18 – Eixo maior ou igual à polia




Fig. 19 – Eixo mais curto que polia



Evitar esforços radiais desnecessários nos mancais, situando os eixos paralelos entre si e as polias perfeitamente alinhadas.

O alinhamento das polias deve ser realizado de tal modo que o centro da polia motora esteja no mesmo plano do centro da polia movida e os eixos do motor e do ventilador estejam perfeitamente paralelos.

Correias que trabalham lateralmente enviesadas transmitem batidas de sentido alternante ao rotor, e poderão danificar os encostos do mancal. O escorregamento da correia poderá ser evitado com aplicação de um material resinoso, como o breu por exemplo.

A tensão na correia deverá ser apenas suficiente para evitar o escorregamento no funcionamento, conforme figura abaixo.




Fig. 20 – Ajuste de tensão na correia

10.5. Mancais e rolamentos

- Rolamentos autocompensadores de rolos

Os rolamentos autocompensadores de rolos possuem duas carreias de rolos os quais operam sobre uma pista esférica comum no anel externo. As duas pistas no anel interno são inclinadas, formando um ângulo com o eixo do rolamento. Estes rolamentos são auto-alinhantes e não são afetados por pequenos desalinhamentos angulares do eixo em relação à caixa, ou flexões do eixo além das cargas radiais. Os rolamentos podem suportar cargas axiais atuando em ambos os sentidos.

Os rolamentos autocompensadores de rolos CARB são construídos de forma a permitir o deslocamento axial do anel interno, sendo conferida a eles resistência à carga, compatíveis com os rolamentos fixos convencionais.

- Caixas para rolamentos

As caixas são feitas de ferro fundido cinzento. As tolerâncias de usinagem do assento do rolamento na caixa são tais que fica assegurado um ajuste fixo do anel externo, no caso de opção de solução CARB, ou deslizante no caso de dois rolamentos Explorer.

- Vedadores

Os vedadores tipo TSN – G/L são recomendados para melhor desempenho e fácil manutenção nos mancais lubrificados à graxa.

Em caso de lubrificação por banho de óleo, o recomendado é o vedador de labirinto radial que trabalha em ranhuras na própria caixa do modelo TS.

- Bucha cônica de fixação


As buchas de fixação são usadas para fixar rolamentos com furos cônicos sobre assentos cilíndricos. Tem como principal vantagem a praticidade de instalação e como principal cuidado as folgas de montagem. O aperto excessivo leva à um super-aquecimento e o aperto insuficiente à liberação do eixo durante o funcionamento do equipamento.

- Procedimento de Montagem

Monte o rolamento num ambiente limpo. As caixas, os eixos e outros componentes do arranjo de rolamentos devem estar limpos.

Os rolamentos deverão permanecer em suas embalagens originais até ao momento da montagem, a fim de evitar a contaminação.

Limpe o produto conservante do furo e do diâmetro externo do rolamento. Lubrifique ligeiramente o furo do rolamento com um óleo mineral fluido.




Abra a bucha adaptadora introduzindo uma chave de parafusos ou outra ferramenta adequada na fenda e faça-a deslizar ao longo do eixo até a posição correta.

Coloque o rolamento sobre a bucha.



Aperte a porca com o chanfro virado para o rolamento, mas não monte a arruela de trava. Medir a folga residual utilizando calibres de lâminas.

Medir a folga antes da montagem e também medi-la enquanto o rolamento vai sendo deslocado para cima do assento, até se alcançar a redução da folga informada nas tabelas da pagina 21 e 22.



A folga inicial deve ser sempre medida no lado superior entre o anel externo e um rolo descarregado, quando desmontado. A folga de montagem deve ser medida na parte inferior quando o rolamento está montado sobre o eixo.

Antes de se fazer a medição, deve girar-se várias vezes o rolamento para que os rolos assumam as suas posições corretas.

Alinhe os anéis de forma a que fiquem paralelos e centre o conjunto de rolos. Normalmente, o rolamento deverá ser completamente cheio com graxa.



NUNCA faça ajuste de folga em rolamentos carregados com medição pela parte superior. A medição em rolamentos montados deve ser feita pela parte inferior e sem carga. Utilize um macaco hidráulico ou içamento para elevar o conjunto girante descarregando o rolamento.

Para identificar problemas de montagem ou folga excessiva sem a necessidade de desmontagem do rolamento recomendamos a análise por envelope de aceleração executada por um especialista.

• Lubrificação (Importante)

A lubrificação do mancal pode ser à Graxa ou por condições especiais de seleção ou especificação, por banho de óleo. A especificação de lubrificação do equipamento é encontrada na folha de dados e nos desenhos. Abaixo os tipos de lubrificantes utilizados.

Nunca substitua o tipo de lubrificação do mancal do equipamento sem antes consultar a LCI.



A lubrificação dos rolamentos de ventiladores é crucial e deve ser tratada como um item primordial, tão importante quanto o dimensionamento dos rolamentos.

Graxa:

A graxa recomenda é de consistência NLGI-2 mineral a base de lítio, viscosidade:

40°C = 110mm²/s

100°C = 11mm²/s



Não utilizar graxas com aditivos de extrema pressão (EP) e/ou graxas para operação à altas temperaturas. Essas graxas tem sua eficiência reduzida na condição de operação da maioria dos ventiladores.

Todo equipamento LCI Ventiladores tem sua lubrificação inicial com graxa LGMT-2 da SKF, quando totalmente desmontados a graxa segue na caixa de material de montagem. A quantidade inicial de graxa é de 1/3 do volume livre da caixa do mancal, para rotação acima de 50% da máxima rotação admissível pelo rolamento. Podendo ser de 2/3 para rotações mais baixas.

O intervalo de tempo para relubrificação dos mancais encontra-se na folha de dados técnicos e desenho de conjunto do equipamento. Os bicos graxeiros estão localizados de forma a permitir a melhor distribuição possível.



Substitua toda a graxa a cada 3 relubrificações ou a cada 90 dias (Qual ocorrer primeiro). Observe que o excesso de graxa pode levar a superaquecimento dos mancais.

Caixa SNH ou SNL	Quantidade de graxa	
	Primeiro Enchimento [g]	Relubrificação [g]
SN 505	25	5
SN 506-605	40	5
SN 507-606	50	10
SN 508-607	60	10
SN 509	65	10
SN 510-608	75	10
SN 511-609	100	15
SN 512-610	150	15
SN 513-611	180	20
SN 515-612	230	20
SN 516-613	280	25

Caixa SNH ou SNL	Quantidade de graxa	
	Primeiro Enchimento [g]	Relubrificação [g]
SN 517	330	25
SN 518-615	430	40
SN 519-616	480	50
SN 520-617	630	55
SN 522-619	850	70
SN 524-620	1000	80
SN 526	1100	95
SN 528	1400	110
SN 530	1700	130
SN 532	2000	150

Para mais informações sobre os mancais acesse o site da fabricante do mancal aplicado.




Fig. 21 – Rolamento Autocompensador – Bloqueado




Fig. 22 – Rolamento Autocompensador – Livre




Fig. 23 – Rolamento Conoidal CARB – Axial Livre com anel de bloqueio

Óleo:

A lubrificação à óleo exigem caixas de mancal com configuração especial (SOFN ou SONL), visores de nível de óleo, drenos, respiros e vedadores específicos.

O óleo recomendado é o MARBRAX TR – Petrobras viscosidade VG-32.



Troque o óleo a cada 1 ano de operação. Execute avaliação do nível do óleo a cada 3 meses.

A troca de óleo deve ser executada sempre drenando todo o óleo velho e completando com o óleo novo no nível especificado no catálogo do mancal.

Após a colocação do óleo monitore o mancal em funcionamento para verificar se não há vazamentos. Em caso de vazamento, pare o equipamento imediatamente. O funcionamento do rolamento sem lubrificante pode ser catastrófico.

Volume de óleo inicial recomendado para mancais SOFN ou SONL

Caixa SOFN ou SONL	Quantidade de óleo	
	Volume máx. [L]	Nível [mm] mín – máx
212-512	0,3	33 – 53
213-513	0,4	37 – 53
215-515	0,5	40 – 60
217-517	0,7	42 – 63
218-518	0,8	45 – 68
219-519	0,9	50 – 70
220-520	1,0	50 – 70
222-522	1,3	50 – 77
224-524	1,7	60 – 80
226-526	2,3	60 - 85

Caixa SOFN ou SONL	Quantidade de óleo	
	Volume máx. [L]	Nível [mm] mín – máx
228-528	2,4	60 – 85
230-530	2,8	60 – 90
232-532	3,3	65 - 95
234-534	5,0	75 – 105
236-536	5,2	80 – 115
238-538	5,8	85 – 120
240-540	7,0	85 – 125
244-544	8,5	95 – 140
248-548	9,5	110 - 155




Fig. 24 – Caixa SONL bipartida sem tampas.





Fig. 25 – Caixa SOFN bipartida com tampas.

Para mais informações acesse o site do fabricante do mancal aplicado.

Tabela de montagem de rolamentos autocompensadores de rolos com furo cônico:




Diâmetro do furo do rolamento d		Redução na folga interna radial		Deslocamento axial s ¹⁾				Folga radial residual ²⁾ permitida após a montagem dos rolamentos com a folga inicial			Ângulo de aperto da porca de segurança α
		mín	máx	Conicidade 1:12		Conicidade 1:30		Normal	C3	C4	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	graus
24	30	0,015	0,020	0,3	0,35	-	-	0,015	0,020	0,035	110
30	40	0,020	0,025	0,35	0,4	-	-	0,015	0,025	0,040	120
40	50	0,025	0,030	0,4	0,45	-	-	0,020	0,030	0,050	130
50	65	0,030	0,040	0,45	0,6	-	-	0,025	0,035	0,055	110
65	80	0,040	0,050	0,6	0,7	-	-	0,025	0,040	0,070	130
80	100	0,045	0,060	0,7	0,9	-	-	0,035	0,050	0,080	150
100	120	0,050	0,070	0,75	1,1	1,9	2,7	0,050	0,065	0,100	-
120	140	0,065	0,090	1,1	1,4	2,7	3,5	0,055	0,080	0,110	-
140	160	0,075	0,100	1,2	1,6	3,0	4,0	0,055	0,090	0,130	-
160	180	0,080	0,110	1,3	1,7	3,2	4,2	0,060	0,100	0,150	-
180	200	0,090	0,130	1,4	2,0	3,5	5,0	0,070	0,100	0,160	-
200	225	0,100	0,140	1,6	2,2	4,0	5,5	0,080	0,120	0,180	-
225	250	0,110	0,150	1,7	2,4	4,2	6,0	0,090	0,130	0,200	-
250	280	0,120	0,170	1,9	2,7	4,7	6,7	0,100	0,140	0,220	-
280	315	0,130	0,190	2,0	3,0	5,0	7,5	0,110	0,150	0,240	-
315	355	0,150	0,210	2,4	3,3	6,0	8,2	0,120	0,170	0,260	-
355	400	0,170	0,230	2,6	3,6	6,5	9,0	0,130	0,190	0,290	-
400	450	0,200	0,260	3,1	4,0	7,7	10	0,130	0,200	0,310	-
450	500	0,210	0,280	3,3	4,4	8,2	11	0,160	0,230	0,350	-
500	560	0,240	0,320	3,7	5,0	9,2	12,5	0,170	0,250	0,360	-
560	630	0,260	0,350	4,0	5,4	10	13,5	0,200	0,290	0,410	-
630	710	0,300	0,400	4,6	6,2	11,5	15,5	0,210	0,310	0,450	-
710	800	0,340	0,450	5,3	7,0	13,3	17,5	0,230	0,350	0,510	-
800	900	0,370	0,500	5,7	7,8	14,3	19,5	0,270	0,390	0,570	-
900	1 000	0,410	0,550	6,3	8,5	15,8	21	0,300	0,430	0,640	-
1 000	1 120	0,450	0,600	6,8	9,0	17	23	0,320	0,480	0,700	-
1 120	1 250	0,490	0,650	7,4	9,8	18,5	25	0,340	0,540	0,770	-
1 250	1 400	0,550	0,720	8,3	10,8	21	27	0,360	0,590	0,840	-
1 400	1 600	0,600	0,800	9,1	11,9	22,7	29,8	0,400	0,650	0,920	-
1 600	1 800	0,670	0,900	10,2	13,4	25,4	33,6	0,440	0,720	1,020	-

¹⁾ Válido somente para eixos em aço maciço e aplicações gerais. Não é válido para o método de deslocamento da SKF

²⁾ A folga residual precisa ser verificada em situações nas quais a folga interna radial inicial se encontra na metade inferior da faixa de tolerância e onde grandes diferenças de temperatura entre os anéis de rolamento podem surgir em funcionamento. A folga residual não deverá ser menor do que os valores indicados acima.

Fig. 26 – Tabela de montagem autocompensadores de rolos

Tabela de montagem de rolamentos CARB com furo cônico:


Diâmetro do furo do rolamento d		Redução na folga interna radial		Deslocamento axial s ¹⁾				Folga radial residual ²⁾ permitida após a montagem dos rolamentos com a folga inicial			Ângulo de aperto da porca de segurança α
acima de	incl.	mín	máx	mín	máx	mín	máx	Normal	C3	C4	
mm		mm		mm				mm			graus
24	30	0,012	0,018	0,25	0,34	0,64	0,85	0,025	0,033	0,047	100
30	40	0,015	0,024	0,30	0,42	0,74	1,06	0,031	0,038	0,056	115
40	50	0,020	0,030	0,37	0,51	0,92	1,27	0,033	0,043	0,063	130
50	65	0,025	0,039	0,44	0,64	1,09	1,59	0,038	0,049	0,074	115
65	80	0,033	0,048	0,54	0,76	1,36	1,91	0,041	0,055	0,088	135
80	100	0,040	0,060	0,65	0,93	1,62	2,33	0,056	0,072	0,112	150
100	120	0,050	0,072	0,79	1,10	1,98	2,75	0,065	0,083	0,129	-
120	140	0,060	0,084	0,93	1,27	2,33	3,18	0,075	0,106	0,147	-
140	160	0,070	0,096	1,07	1,44	2,68	3,60	0,085	0,126	0,173	-
160	180	0,080	0,108	1,21	1,61	3,04	4,02	0,093	0,140	0,193	-
180	200	0,090	0,120	1,36	1,78	3,39	4,45	0,100	0,150	0,210	-
200	225	0,100	0,135	1,50	1,99	3,74	4,98	0,113	0,163	0,230	-
225	250	0,115	0,150	1,67	2,20	4,18	5,51	0,123	0,175	0,250	-
250	280	0,125	0,170	1,85	2,46	4,62	6,14	0,133	0,186	0,275	-
280	315	0,140	0,190	2,06	2,75	5,15	6,88	0,143	0,200	0,290	-
315	355	0,160	0,215	2,31	3,09	5,77	7,73	0,161	0,225	0,330	-
355	400	0,175	0,240	2,59	3,47	6,48	8,68	0,173	0,250	0,360	-
400	450	0,200	0,270	2,91	3,90	7,27	9,74	0,183	0,275	0,385	-
450	500	0,225	0,300	3,26	4,32	8,15	10,8	0,210	0,295	0,435	-
500	560	0,250	0,335	3,61	4,83	9,04	12,1	0,225	0,325	0,465	-
560	630	0,280	0,380	4,04	5,42	10,1	13,6	0,250	0,365	0,510	-
630	710	0,315	0,425	4,53	6,10	11,3	15,3	0,275	0,385	0,560	-
710	800	0,355	0,480	5,10	6,86	12,7	17,2	0,320	0,430	0,620	-
800	900	0,400	0,540	5,73	7,71	14,3	19,3	0,335	0,465	0,675	-
900	1000	0,450	0,600	6,44	8,56	16,1	21,4	0,365	0,490	0,740	-
1000	1120	0,500	0,670	7,14	9,57	17,9	23,9	0,395	0,545	0,825	-
1120	1250	0,560	0,750	8	10,7	20	26,7	0,415	0,595	0,885	-

1) Válido somente para eixos em aço maciço e aplicações gerais. Não é válido para o método de deslocamento da SKF

2) A folga residual precisa ser verificada em situações nas quais a folga interna radial inicial se encontra na metade inferior da faixa de tolerância e onde grandes diferenças de temperatura entre os anéis de rolamento podem surgir em funcionamento. A folga residual não deverá ser menor do que os valores mínimos indicados acima. Durante a medição, certifique-se de que os anéis e o conjunto de rolos estejam alinhados e centralizados

Fig. 27 – Tabela de montagem CARB

11. Início de operação

11.1. Check list de partida



Anexo a este Manual encontrará o [RQ-1006 Registro de comissionamento](#). Preencha-o e guarde para eventuais consultas.

Atenção às etapas à seguir antes de partir o equipamento

- I. Girar o rotor com a mão e observe se há travamento ou algum tipo de ruído.
- II. Verificar a existência e quantidade de lubrificante nos mancais.
- III. Verificar aperto dos parafusos dos mancais, motor, tampa, base, acoplamento, polias, etc.
- IV. Verificar a existência de algum corpo estranho dentro do ventilador.
- V. Verificar o alinhamento do acoplamento, mancais e polias.
- VI. Verificar a ligação elétrica do motor.
- VII. Verificar o sentido de giro do rotor.
- VIII. Durante a primeira hora, monitorar a cada 10 minutos:
 - Amperagem do motor
 - Temperatura dos mancais
 - Vibração dos mancais
 - Ruídos
- IX. Documente este procedimento e utilize-o como comparativo durante todo o período útil de vida do equipamento.

11.2. Monitoramento de operação (parâmetros)

Temperatura

- Condições de baixa severidade, desejada abaixo de 75°C. Em condições extremas de limite de projeto são encontradas até 90°C. **Set-up de alarme recomendado 80°C.**
- Os limites se encontram nos rolamentos (130°C) e graxa (120°C). Set-up de parada recomendado 100°C.

Vibração: ANSI/AMCA 204, verificação em campo (espectro global – filtro de frequência desligado):

Critério (AMCA 204)	Critério				
≤ 400 cv	BV-3				
> 400 cv	BV-4				
		Montagem rígida mm/s		Montagem Flexível mm/s	
Condição	Categoria	Pico	RMS	Pico	RMS
Partida	BV-3	6,4	4,5	8,8	6,3
	BV-4	4,1	2,8	6,4	4,5
Alarme	BV-3	10,2	7,1	16,5	11,8
	BV-4	6,4	4,5	10,2	7,1
Parada	BV-3	12,7	9,0	17,8	12,5
	BV-4	10,2	7,1	15,2	11,2

ATENÇÃO



Durante a partida e comicionamento esses parâmetros podem sofrer picos. Os setups de sensores só devem ser feitos após todo o sistema colocado em operação.

- Nível de ruído maior que o indicado na FDT deve ser investigado.

11.3. Lista de causas e efeitos

Itens	Causas	Efeitos							
		A	B	C	D	E	F	G	H
Instalação	1- Montagem incorreta	X	X	X					X
	2- Ligação elétrica incorreta	X	X		X				
Fundação	3- Fundação mal feita	X		X					
	4- Concreto deformado	X	X	X					
Bases	5- Deformação	X	X	X					
Carcaça	6- Corpo estranho								X
	7- Deformação	X						X	X
Rotor	8- Desbalanceamento	X	X	X					
	9- Erosão ou corrosão	X			X		X	X	X
	10- Sucção de corpos estranhos	X			X		X	X	X
	11- Aderência de corpos estranhos	X							
	12- Raspando cone entrada	X	X	X	X	X		X	X
	13- Deformação	X							
	14- Posição constr. Invertida				X			X	
Eixo	15- Empenado	X	X	X					
	16- Ajustes mal executados	X							X
	17- Raspando na carcaça	X				X	X		X
	18- Chaveta com folga	X							X
Mancais	19- Folga acima do normal	X		X					X
	20- Folga menor que o normal		X	X					
	21- Lubrificante sujo ou velho		X	X					
	22- Lubrificante inadequado		X	X					
	23- Lubrificação excessiva		X	X					
	24- Lubrificação escassa		X	X					
	25- Parafusos soltos	X	X	X					X
	26- Anel de trava danificado		X	X					X
Polias e Correias	27- Corpo estranhos		X	X					X
	28- Desbalanceamento	X		X					
	29- Correia muito esticada		X	X	X				X
	30- Correia frouxa	X					X	X	
	31- Correia gasta	X					X	X	
Geral	32- Correia séries diferentes	X					X	X	
	33- Rotação acima do normal	X	X	X	X	X			X
	34- Rotação abaixo do normal						X	X	
	35- Rotação invertida						X	X	
	36- Má operação do registro				X	X	X	X	
	37- Registro danificado				X	X	X	X	
	38- Aumento da perda de carga						X	X	
	39- Diminuição da perda de carga				X	X			
	40- Balanceamento		X					X	X

A - Aumento de vibração

B - Superaquecimento dos mancais

C - Danificações dos rolamentos

D - Sobrecarga no motor na partida

E - Sobrecarga no motor em operação

F - Redução da carga no motor em operação

G - Redução na capacidade e/ou eficiência do ventilador

H - Ruído excessivo

12. Manutenção (O que checar e como trocar)

A inspeção sistemática de todas as partes e componentes do ventilador é a chave para a boa manutenção do equipamento.

A frequência da inspeção é determinada pela severidade da aplicação e pelas condições locais.

A manutenção do ventilador deve incluir os seguintes itens:

12.1. Rotor

Pontos a serem observados:

- Existência de acúmulo de poeira, ou outro tipo de material estranho.
- Desgaste excessivo, proveniente da abrasão da poeira nos componentes do rotor ou nos parafusos de fixação do cubo.
- Palhetas e/ou outros componentes do rotor deformados.
- Verificar o balanceamento do motor elétrico.
- Verificar o alinhamento do acoplamento ou acionamento.
- Verificar possível empenamento do eixo.

O acúmulo de poeira e/ou a deformação das palhetas podem causar desbalanceamento, que constitui grave perigo para a segurança da operação.

Ventilador desbalanceado provocará o afrouxamento dos parafusos, danificará definitivamente os mancais, causará fissura nos pedestais por fadiga e poderá eventualmente empenar o eixo.

O rotor deverá ser imediatamente substituído se estiver excessivamente gasto.

O rotor pode ser removido com o conjunto girante completo (somente se a carcaça do ventilador for bi-partida), ou removendo-se somente o rotor por intermédio de saca-polias ou dispositivos semelhantes. Cuidado com choques sobre os rolamentos.




Fig. 30 - Remoção do rotor do eixo por saca-polia

Recolocar o rotor original, ou um rotor novo, verificando a folga entre o cone de entrada da carcaça do ventilador, esta folga deve ser igual em toda a periférica do rotor, (ver desenho de ilustração no item 10, fig. 12).

12.2. Motor Elétrico

- Regime de partida

Devido ao valor elevado da corrente de partida dos motores de indução, o tempo gasto na aceleração de cargas de inércia apreciável resulta na elevação rápida da temperatura do motor. Se o intervalo entre partidas sucessivas for muito reduzido, isto levará a uma elevação de temperatura excessiva nos enrolamentos, danificando-os ou reduzindo a sua vida útil.

A WEG (como referência) estabelece um regime de partida mínimo que os motores devem ser capazes de realizar:

- a) Duas partidas sucessivas, sendo a primeira feita com o motor frio, isto é, com seus enrolamentos à temperatura ambiente e uma segunda a seguir, porém após o motor ter desacelerado até o repouso.
- b) Uma partida com o motor quente, ou seja, com os enrolamentos à temperatura de regime.

A primeira condição simula o caso em que a primeira partida do motor é malograda, por exemplo, pelo desligamento de proteção, permitindo-se uma segunda tentativa logo a seguir. A Segunda condição simula o caso de um desligamento acidental do motor em funcionamento normal, por

exemplo, por falta de energia na rede, permitindo-se retomar o funcionamento logo após o restabelecimento da energia.

- **Funcionamento**

Acionar o motor acoplado à carga, por um período de 1 h, para observar as condições de Voltagem, Amperagem e ruído.

- **Desligamento**

Mesmo após o corte da alimentação elétrica, enquanto o motor estiver em desaceleração, não se deve em hipótese alguma tocar em qualquer uma de suas partes ativas.

- **Lubrificação e manutenção dos rolamentos Consultar a folha de dados do motor elétrico.**

13. Cuidados com o Meio Ambiente

- **Política Ambiental**

A LCI Ventiladores Industriais Ltda., desenvolve, projeta e fabrica ventiladores industriais para o mercado nacional e internacional. Nossa empresa assume o compromisso com a melhoria contínua para alcançar a compatibilidade entre seus processos, produtos e meio ambiente, através do cumprimento das legislações e demais normas ambientais vigentes, que tratam da geração de emissão atmosférica, ruídos e manipulação de matérias primas e deposição de resíduos.

Comprometemo-nos também a ser um elo na corrente que pensa e age, no objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável, salvando nosso planeta para as gerações futuras, disponibilizando para isto toda nossa organização e tecnologia.

- **Identificação de Agentes de Risco Ambiental**

Agentes Físicos:

Ruído: O ruído gerado pelo ventilador consta na folha de dados técnicos do mesmo, os cuidados com exposição e utilização de EPI's, devem ser tratados de acordo com a área de instalação específica. Em caso de remanejamento de áreas, a aquisição de supressores e isolamento acústico, poderá ser necessária.

Temperatura: Nos mancais há a geração de calor e sua dissipação, dependendo de condições específicas, pode gerar uma temperatura na sua capa externa, um ponto de risco de queimaduras ao toque. Quando da necessidade de intervenção ou manutenção, o usuário deve estar munido de luvas de proteção.

A carcaça, sempre que transportando gases quentes apresenta risco de queimaduras ao toque, portanto deve receber isolamento térmico, originalmente de fábrica ou instalado em campo pelo usuário.

Partes Girantes: São todas protegidas ao toque e com cores sinalizantes.

Agentes Químicos e Biológicos:

Amiantos: Não utilizamos em hipótese alguma em nossos equipamentos.

Lubrificante: O lubrificante utilizado nos mancais dos ventiladores, não apresenta risco se mantidos longe da pele e evitando-se respirar seus vapores, porém irritação, dermatites e outros distúrbios podem ocorrer em contatos prolongados. No caso de ingestão, não provoque o vômito e em contato com os olhos deve ser tratado com água em abundância e sabão, em todos os casos procure um médico imediatamente.

Gases de processo: Os riscos inerentes ao transporte de gases corrosivos ou tóxicos devem ser analisados pelo usuário, que deve providenciar os cuidados proporcionais a intensidade de cada risco.

Acúmulos de resíduos: As partes internas e girantes têm a possibilidade de reter materiais sólidos, com o tempo, estes podem desenvolver agentes biológicos. O usuário deve realizar a limpeza e descontaminação com periodicidade, analisando especificamente cada processo.

Acúmulo de água: nossos projetos são elaborados prevendo em todas as partes externas evitar o acúmulo de água de chuva.

- Descarte:

Os lubrificantes dos mancais e todos os artefatos e produtos utilizados para sua manipulação devem receber descarte junto a empresas especializadas nestes produtos e em hipótese alguma, serem descartados em redes de esgoto, mananciais ou mesmo junto ao lixo comum.

Os Ventiladores são predominantemente aço de baixa liga, sendo possível seu descarte completo como sucata, sendo, portanto reciclável.

Economicamente, em casos específicos, podem ser remanejados e repotencializados, consulte-nos comercialmente.

Instrução de Trabalho	ITE-0609
Manual de Operação, instalação e manutenção	Rev. 04 Folha 37 de 37

14. Histórico das Revisões

Elaborador inicial:		Cargo	Data
Leandro Franciscon Vieira		Gerente de Engenharia	08/11/19
Nº. da revisão	Data	Revisão efetuada	
00	08/11/19	Reescrito a partir da IT 78 Manual de instalação, operação e manutenção, revisão F de 02/2016	
01	22/09/20	Norma AMCA204 atualizada versão 2020 (ANSI/AMCA 204/20).	
02	05/04/22	Acrescentado sugestões de set-up de temperatura nos mancais (item 10)	
03	22/08/24	Revisão da capa e rodapé.	
04	23/09/25	Alteração do item 9 - instalação (bases, fundações e coxins) - incluindo imagens ilustrativas. Alteração da especificação da graxa no item 10.5 - mancais e rolamentos. Notas de alertas gerais nos itens.	

Equipe		Cargo
Revisado por:	Leandro Franciscon Vieira	Gerente de Engenharia
Aprovado por:	Luis Carlos Iuras	Diretor Técnico